

## R07年度 空調稼働期間の「強空調室」の運用について

強空調室：医学分館の建物や空調機器の性能上、空調が効きづらい、ムラがある等のため、  
空調の設定温度を通常より強める(空調設定温度を、冷房期はより低く、暖房期はより高く)設定をした部屋

### 通常期



### 学部生長期休業期間



### 空調設定温度について

|      | 強空調室 | 他のエリア |
|------|------|-------|
| 冷房期間 | 26℃  | 28℃   |
| 暖房期間 | 22℃  | 20℃   |

※操作パネルでの設定温度ですので、当該エリアの室温を保証するものではありません。